

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50533129

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference
S.H.

Unser Zeichen Our Reference
01-LJH-CN21SXKL 004

Ausstellungsdatum Date of Issue
17.03.2022 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
HIS Renewables GmbH
Siemensstr. 4
64760 Oberzent
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
040-0002076229

Prüfzeichen Test Mark



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111250075

Geprüft nach Tested acc. to
2 Pfg 2750/09.20

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV cables for higher water resistance (PV cables for higher water resistance)

Type Designation : PV cables for higher water resistance HIKRA SOL 13

Code Designation : PV1500-WR 1X2,5...95mm²

Rated Voltage : DC 1,5kV
AC 1,0/1,0kV

Ambient Temperature: -40°C to +90°C

Max. Temperature at Conductor : 120°C

13

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Kenny Shi

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935